

Kund Brf Väktaren	Fastighet 8409147931-1	Uppdragsnr CO-0029-06
Utfört av Daniel Engström	Åtgärd Service	Datum 2025-08-29

Rapport Service Brf Väktaren

01 Lundmangatan 12

Pos	Vån	Kontrollpunkt	Placering	Status
10	-1	Brandsläckare	13B, garageport 2.	Ok
20	1	Brandsläckare	13B, trapphus	Ok
30	-1	Brandsläckare	13B, källare	Ok
40	-1	Brandvarnare	13B, tvättstuga 1	Ok
50	-1	Brandvarnare	13B, tvättstuga 2	Ok
60	1	Brandsläckare	13A, trapphus	Ok
70	1	Brandsläckare	11C, trapphus	Ok
80	1	Brandsläckare	11B, trapphus	Ok
90	1	Brandsläckare	11A, trapphus	Ok

02 Frötunagatan

Pos	Vån	Kontrollpunkt	Placering	Status
120	1	Brandsläckare	16C, trapphus	Ok
130	1	Brandsläckare	16B, trapphus	Ok
140	1	Brandsläckare	16A, trapphus	Ok

03 Stegelbäcksgatan

Pos	Vån	Kontrollpunkt	Placering	Status
170	1	Brandsläckare	12A, trapphus	Ok
180	1	Brandsläckare	12B, trapphus	Ok
190	-1	Brandsläckare	12B, källare	Ok
200	-1	Brandvarnare	12B, tvättstuga 1	Ok
210	-1	Brandvarnare	12B, tvättstuga 2	Ok
220	1	Brandsläckare	12C, trapphus	Ok
230	BV	Punktsprinkler	12C, soprum ute	Ok
240	BV	Brandsläckare	12C, förråd ute	Ok
250	1	Brandsläckare	14C, trapphus	Ok
260	1	Brandsläckare	14B, trapphus	Ok
270	1	Brandsläckare	14A, trapphus	Ok

Allmän bedömning

Service av brandsläckare + brandvarnare klart.

Kund är informerad kring årtalen på de flesta brandsläckarna att dem behövs bytas om 1 år.